



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЛФ13.В.00030/20

Серия RU № 0153313

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Н Экс». Место нахождения: Российская Федерация, 121359, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 17, корпус 2, секция 3, офис 6. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Нижегородская, дом 84, корпус 1 помещение VIII, комнаты 7, 8, 9, 10. Телефон: +7 495 5809780. Факс: +7 495 5809780. Адрес электронной почты: info@n-eks.ru. Аттестат аккредитации № RA RU.17ЛФ13 зарегистрирован Федеральной службой по аккредитации 10.12.2015 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Основной государственный регистрационный номер: 1027739700724. Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: +7 495 787-99-55 Факс: +7 495 797-27-47. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод». Место нахождения: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 109052, Москва, проспект Рязанский, дом 2. Телефон: +7 495 787-99-55. Факс: +7 495 797-27-47. Адрес электронной почты: sales@kmzlift.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Лифты пассажирские электрические Модель ЛП-П, номинальной грузоподъемностью до 1275 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,6 метра в секунду включительно. Иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию, приведены в приложении № 1 бланк серия RU № 0697342, приложении № 2 бланк серия RU № 0697343.

Продукция изготовлена: по ТУ-4836-005-03989810-2007 «Лифты пассажирские и грузовые. Групповые технические условия», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных», ГОСТ 33653-2015 «Лифты пассажирские. Требования вандализационности».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8428 10 200 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола исследований (испытаний) и измерений от 15.01.2020 № С-48-2020 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью Испытательного Центра «Н Экс» (аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛФ14), акта о результатах анализа состояния производства от 10.01.2020, паспорта лифта, руководства по монтажу, руководства по эксплуатации, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, копий сертификатов соответствия Техническому регламенту на применяемые устройства безопасности и противопожарные двери шахты лифтов, копии протоколов испытаний узлов лифтов.

Примененная схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов приведено в приложении № 2. Хранение в транспортном контейнере, либо в закрытом, вентилируемом, неотапливаемом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, относительной влажности 80 % при 25 °С не более 21 месяца. Назначенный срок службы 25 лет при условии использования лифта по назначению. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 года № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.01.2020

ПО

16.01.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Мукан Олег Иосифович (Ф.И.О.)

Хоменко Михаил Фёдорович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЛФ13.В.00030/20

Серия RU № 0697342

Описание модельного ряда лифтов модели ЛП-П

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
8428 10 200 2	Лифты пассажирские электрические модели ЛП-П номинальной грузоподъемностью до 1275 килограммов включительно, номинальной скоростью до 1,6 метра в секунду включительно, включая исполнения: «лифт для пожарных», «лифт для инвалидов и маломобильных групп населения», «лифты вандалозащищенные» (категория 1), «лифт пассажирский для лечебно-профилактических зданий».

Информация о типоразмерном ряде лифтов модели ЛП-П, обеспечивающая их идентификацию

Назначение	пассажирский
Номинальная грузоподъемность, кг	от 250 до 1275
Вместимость, человек	от 3 до 17
Номинальная скорость модельного ряда, м/с (вкл.)	от 0,63 до 1,6
Число остановок (максимальное)	32
Высота подъема (максимальная), м	100
Наличие машинного помещения	верхнее, нижнее, боковое и без машинного помещения
Тип подвески	Прямая 1:1; полиспастная 2:1, 4:1
Диаметр тяговых канатов, мм	от 6,0 до 12,0
Диаметр каната ограничителя скорости, мм	от 6,0 до 8,0
Количество тяговых элементов	до 12
Площадь пола кабины, м²	до 2,95
Ширина купе кабины, мм	до 2100
Глубина купе кабины, мм	до 2700
Высота купе кабины, мм	не менее 2000
Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 500 и более
Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 300 до 500
Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 3250 и более
Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, мм	от 2700 до 3250
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °C	+5 до +40
Максимальное значение относительной влажности воздуха %, при 40 °C	95
Интенсивность сейсмического воздействия в районе установки лифта	в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56179-2014
Варианты исполнения лифта для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе	
Габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	от 1000x1250
Габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара	от 1100x1400
Возможность подключения к устройствам диспетчерского контроля	есть

Устройства безопасности, применяемые в лифтах модели ЛП-П

Наименование устройств безопасности	Модель	Изготовитель
Ловители кабины и противовеса	402A.43.02.010-01; 366.43.02.010; 583.04.00.200; 103.00.18.0000-00.09; 103.00.18.0000-01.09; 103.00.18.0000-00.14; 103.00.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.14; 103.01.18.0000-01.14; 103.01.18.0000-00.16; 103.01.18.0000-01.16; 103.00.18.0000-02.16; 103.00.18.0000-03.16; 103.00.18.0000-00.16; 103.00.18.0000-01.16	ПАО «КМЗ»
	ЛПТ	ООО «СелКо» (Россия)
	ASG 100-UD; ASG 120-UD. ASG 121-UD.	Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)
	PRO 2000-11	METROPLAST ASANSÖR MALZEMELERİ İMALAT LTD. ŞTİ. (Турция)
	M245; M247; M240	Aplicaciones Electromecanicas Gervall, S.A. (Испания)
Ограничитель скорости кабины и противовеса	PPR25BD; PPR40BD	Montanari Giulio & C. S.r.l. (Италия)
	006.07.00.000L; 006.17.00.000	ПАО «КМЗ» (Россия)
	OCK	ООО «СелКо» (Россия)
	VEGA	Dynatech, Dynamics & Technology S.L.U. (Испания)
	MRL OVERSPEED GOVERNOR	METROLIFT ASANSÖR İNOVASYON LTD. ŞTİ (Турция)
Буфер кабины и противовеса	RQ200A; RQ250A; RQ300A	Montanari Giulio & C.s.r.l. (Италия)
	60.200 (60.200B); 60.300 (60.300B)	Aplicaciones Electromecanicas Gervall, S.A. (Испания).
	GB 160; HJ 200; HJ300	Hans Jungblut GmbH & Co.KG. (Германия)
	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Медтехпром» (Россия)
	0601.01.00.010; 0601.01.00.010-01; 0601.01.00.010-02	ООО «Монолит» (Россия)
	0411.00.00.101; 0621.00.00.001A	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ГБ-Л	ООО «СелКо» (Россия)
	ГБ-А	ООО «Лифтовые Системы Безопасности» (Россия)
	OB16; OB18; OB20; OB25; OB29; OB31; OB35; OB40; OBA16; OBA18; OBA20; OBF17; OBL16; OBN35; OBN40; OBN50; OBN56; OBN58	Hydronic Lift S.p.A. (Италия)
	SEB16.2; SEB18.2; SEB20.2; SEB25.2; LB16.003; LB18.001; LB20.001; LB23.001; LB25.003; LB32.002; LB35.001; LB40.001	T.A. Savery & Co., Ltd Incorporating Oleo international (Англия)
Замки дверей шахты	HIDRAULIC BUFFER HT 16-102; ELASTIK BUFFER BF200	Oleo Buffers Shanghai Co., Ltd. (Китай)
	CYOB-53/220; CYOB-54/280; CYOB-55/435; CYOB-75A/435	METROPLAST ASANSÖR MALZEMELERİ İMALAT LTD. ŞTİ. (Турция)
	0411K.26.01.090; 1000PC5.06.03.510E	Zhenjiang Chaoyang Electromechanical Scientific Co., Ltd. (Китай)
	3201-HYDRA; 3201-PEGASUS	ПАО «КМЗ» (Россия)
	3201-HYDRA	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	3201-PEGASUS; 3201-TAURUS; MDS1	Wittur Elevator Components S.A.U. (Испания)
	210/10/40; 160/10/40; 265/11/50; Premium; Robusta	WITTUR S.p.A. (Италия)
	210/10/40; 160/10/40; 265/11/50; Premium; Robusta	Enginova Sp. z o.o. (Польша)
		Ningbo Arttec Co., Ltd. (Китай)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Мукан Олег Иосифович

(Ф.И.О.)

Хоменко Михаил Фёдорович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЛФ13.В.00030/20

Серия **RU** № **0697343**

Основные комплектующие изделия, применяемые в лифтах модели ЛП-П

Наименование узлов лифта	Тип (модель)	Изготовитель
Главный привод	13 VTR; 13VTR-M; 13VTR-CR	ЗАО «Щербинка Отис Лифт» (Россия)
	0471Б; Н0401Б; 0610Б; 0416Б; 0616Б; 1010Б; 1016Б	ОАО «Могилевлифтомаш» (Беларусь)
	ЛЛ 0280К; ЛЛ 0411К; ЛЛ 0414; ЛЛ 0471К; ЛЛ 0550К; ЛЛ 0614;	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ЛЛ 0621; ЛЛ 0616; ЛЛ 0626; ЛЛ 1011; ЛЛ 1016	
	SGR10, SGR11; SGR16; SGR22; SGR26; SGR31; SGR36	ООО «Веллифт» (Россия)
	ЛЛ0401.02ЕПМ; ЛЛ-0416.02ЕПМ; ЛЛ-0601.02ЕПМ; ЛЛ-0616.02ЕПМ; ЛЛ-01001.02ЕПМ; ЛЛ-01016.02ЕПМ	ООО «ЕПМ» (Россия)
	КМЗ-С-ЛСБ; КМЗ-М-ЛСБ; КМЗ-Е-ЛСБ; КМЗ-К-ЛСБ; КМЗ-СГ-ЛСБ; КМЗ-В-ЛСБ	ПАО «КМЗ» (Россия)
Система управления (контроллер)	УКЛ	«ЛифтАвтоСервис» филиал ОАО «Мослифт» (Россия)
	УКЛ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	УКЛ	ООО «Вектор» (Россия)
	УКЛ	ООО «СП Лифтомаш» (Россия)
	УКЛ	АО Электромеханический завод «Зенча-Псков (Россия)
	УКЛ, ТПА	ООО «Теплоприбор Автоматики» (Россия)
	НКУ-МППЛ-СБ	ООО ПО «Комплекс» (Россия)
Привод дверей кабины	400А; 424; 830; 0626РП; 0411РП; 0411МГ; 0621ТС; 0621ТМ	ПАО «КМЗ» (Россия)
	ЕСО; Midi; Supra	Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)
	Hydra (Eco, Midi, Supra)	Wittur Elevator Components (Suzhou) Co., Ltd. (Китай)
	40/10 РМ; 40/10 VF; 40/11; 50/11; ROBUSTA; PREMIUM РМ; SLIM РМ; SLIM VF	ENGINEOVA Sp. z.o.o. (Польша)
Двери шахты	06.10.00.00.0000-01 (Е30); 06.10.00.00.0000-02 (Е130); 06.10.00.00.0000-03 (Е160); 06.20.00.00.0000-01(Е30); 06.20.00.00.0000-02 (Е130); 06.20.00.00.0000-03 (Е160); 06.20.00.00.0000-06 (Е30); 06.20.00.00.0000-07 (Е130); 06.20.00.00.0000-08 (Е160); 06.40.00.00.0000-01(Е 30); 06.40.00.00.0000-02(Е1 30); 06.40.00.00.0000-03(Е1 60)	ПАО «КМЗ» (Россия)
	3201-Hydra 01/С(Е160); 3201-Hydra 11/RL(Е160)	Wittur Asansor San, ve Tic. A.S. (Турция)
	PRC2 (Е30, Е130, Е160); PRT2 (Е30, Е130, Е160); PRC4 (Е30, Е130, Е160)	ENGINEOVA Sp. z.o.o. (Польша)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53780-2010	«Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»	В части применённых требований к электрическим лифтам
ГОСТ 33652-2015	«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»	Стандарт в целом
ГОСТ Р 52382-2010	«Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»	Стандарт в целом
ГОСТ 33653-2015	«Лифты пассажирские. Требования вандализационности».	В части применённых требований к лифтам категории 1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Мукан
(подпись)
Хоменко
(подпись)



Мукан Олег Иосифович
(Ф.И.О.)

Хоменко Михаил Фёдорович
(Ф.И.О.)