



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AIO64.B.00173/20

Серия **RU** № **0253090**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».
Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод».
Место нахождения и место осуществления деятельности: 109052, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2. ОГРН: 1027739700724. Телефон: +7(495) 252-77-76. Адрес электронной почты: support@kmzlift.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод».
Место нахождения и место осуществления деятельности: 109052, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2.

ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт малых грузовых лифтов с нормируемым пределом огнестойкости: распашные двухстворчатые центрального открывания, без остекления, с шириной проема в свету от 600 мм до 1000 мм, высотой проема в свету от 700 мм до 1150 мм, изготовленные в соответствии с КД 0101.06.00.000П-04.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 2/К0284 от 31.08.2020, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AD12.
 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 2367/АО от 03.07.2020, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10AIO64.
- Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости Е 30.

Условия и сроки хранения изделий – в транспортном контейнере, либо в закрытом, неотапливаемом помещении, в районах с умеренным и холодным климатом не более 21 месяца. Срок службы 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

29.09.2025

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Даловинш Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

Рябова Анна Викторовна (Ф.И.О.)