



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01475/23

Серия **RU** № **0415115**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЧАРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109052, Россия, город Москва, проспект Рязанский, дом 2. Основной государственный регистрационный номер 1027739700724. Телефон: +74952527776. Адрес электронной почты: support@kmzlift.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАЧАРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109052, Россия, город Москва, проспект Рязанский, дом 2.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости без остекления, с теплоизоляцией створок, горизонтально-раздвижные двухстворчатые центрального открывания типа «06.10.00.00.0000-02», габаритными размерами: шириной проема в свету от 500 до 1050 мм, высотой проема в свету от 2000 до 2300 мм, с толщиной изоляции створок 15 мм, толщиной металла 2 мм. Продукция изготовлена в соответствии с КД 06.10.00.00.0000. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8431 31 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-202/03-2023 от 15.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/19-01/23 от 25.01.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 30247.3-2002 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов". Предел огнестойкости – EI30. Условия и сроки хранения изделий – в транспортном контейнере, либо в закрытом, неотапливаемом помещении, в районах с умеренным и холодным климатом не более 21 месяца. Срок службы - 25 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 15.03.2023  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**ПО** 14.03.2028

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ерецин Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Иванов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)